



CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur: sbp Mandie Conrath
Adres: Slijtstraat 15 Mellebeem

Controleorganisme: o.c.b. **Inspecteur:** Allenard
Referentie: 428-6045121-1 **Tel:** _____

Gecontroleerde installatie: **Adres:** Duinenlaan, 47 App 0001
2300 Knokke
 Datum van de controle: 25/05/23 De bewoner is: eigenaar huurder
 Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig Nr: 1424961 is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie:
Meter: Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: Sicoria Nr: 7 MIT 22000 Index: 56985
 Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 27 mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal: <u>1</u>	<u>1</u>	<u>W.G. Vaillant vcv</u>	<u>24,5 Kw</u>
	<u>2</u>	<u>22615-3 Ecotec-pro</u>	
	<u>3</u>		

Besluit:
De nieuwe installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**. De dichtheidsproef voldoet.
Het nieuw gedeelte van de installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**. De dichtheidsproef voldoet.
De bestaande installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en is **technisch veilig**. De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003

Datum: 25/05/23

Handtekening inspecteur controleorganisme