

**CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER**

Naam installateur: Sinok, claudiu corneliu
Adres: Slijtst. 15
8560 Wereldgem.

Controleorganisme: ocb- **Inspecteur:** allens D
Referentie: 438-6045126-2 **Tel:**

Gecontroleerde installatie: **Adres:** Duinbeemjen Ln, 47 App 1.1
3300 Knokke
Datum van de controle: 25/05/23 **De bewoner is:** Eigenaar huurder
Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig **Nr:** 1424963 is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie:
Meter: Klasse Q_{max}: 6 m³/h Fabrikant: Siconia Nr: 7121722000 Index: 58173
Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 21 mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen	
Aantal: 1	1	WB	vaillant Ecotec pro	24,5 kW
	2		vcw 286/S-3	
	3			
	...			

Besluit:
De nieuwe installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
De dichtheidsproef voldoet.
Het nieuw gedeelte van de installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
De dichtheidsproef voldoet.
De bestaande installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en is **technisch veilig**.
De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003

Datum: 25/05/23

Handtekening inspecteur controleorganisme